

**110-kV-Leitung Bergrheinfeld (West) - Bergrheinfeld (Alt) B88B
110-V-Leitungen Einführung UW Schweinfurt**

Zusammenfassung der Berechnungsergebnisse elektrische- und magnetische Felder einzelnen Immissionsorte Endausbau																	
Lfd. Nr. Anzeige	Leitungsnummer	Abspann - Abschnitt	minimalen Bodenabstand im Spannfeld (m)	Immissionsort	Gemarkung	Flurstücks Nr.	Abstand vom linken Mast zum Objekt (m)	seitl. Abstand von Objekt zur Achse (+ rechts) (- links) (m)	Maximale Magnetische Flußdichte (µT) am Objekt (1 m Höhe über EOK)	Maximale elektrische Feldstärke (kV/m) am Objekt (1 m Höhe über EOK)	Maximale Magnetische Flußdichte (µT) am Objekt (4 m Höhe über EOK)	Maximale elektrische Feldstärke (kV/m) am Objekt (4 m Höhe über EOK)	Abstand vom linken Mast zum Flurstück (m)	seitl. Abstand von Flurstück zur Achse (+ rechts) (- links) (m)	Maximale Magnetische Flußdichte (µT) auf dem Flurstück (1m Höhe über EOK)	Maximale elektrische Feldstärke (kV/m) auf dem Flurstück (1 m Höhe über EOK)	Bemerkung
UW Bergrheinfeld																	
1	B88B	4 - 5	10,3	Betriebsgebäude Richtbergstraße 97493 Bergrheinfeld	Begrheinfeld	1429/1	89,4	-63,8	1,13	0,04	1,16	0,04	145,3	-20,7	12,44	0,79	Anzeige gem.§7 Abs.2 der26 BImSchV erstellt
UW Schweinfurt																	
1	B88A	E15 - Portal E02	8,2	Wohngebäude Am Stichlein 9 97424 Schweinfurt (Einwirkungsbereich)	Schweinfurt	721/2 720/2	0,0	+33,7	0,99	0,09	1,07	0,10	38,4	8,5	4,38	0,70	110-kV-Parallelleitungen Ü22 Schweinfurt - Eltingshausen und B88 Bergrheinfeld (Alt) - Schweinfurt wurden bei der Berechnung berücksichtigt
2	B88A	E14 - E15	18,1	Nebengebäude; Lindenstraße 18 97424 Schweinfurt (Bewertungsbereich)	Schweinfurt	731	147,6	+7,5	2,93	0,37	3,04	0,41	145,8	-58,3	24,10	0,76	110-kV-Parallelleitungen Ü22 Schweinfurt - Eltingshausen und B88 Bergrheinfeld (Alt) - Schweinfurt wurden bei der Berechnung berücksichtigt Anzeige gem.§7 Abs.2 der26 BImSchV erstellt
		E14 - E15	18,1	Wohngebäude Lindenstraße 18 97424 Schweinfurt (Bewertungsbereich)	Schweinfurt	731	127,7	+26,9	1,80	0,10	1,90	0,10	127,7	26,9			110-kV-Parallelleitungen Ü22 Schweinfurt - Eltingshausen und B88 Bergrheinfeld (Alt) - Schweinfurt wurden bei der Berechnung berücksichtigt Anzeige gem.§7 Abs.2 der26 BImSchV erstellt
3	B88A	E14 - E15	18,1	Wohngebäude; Lindenstraße 20 97424 Schweinfurt (Bewertungsbereich)	Schweinfurt	733/1	127,6	+27,0	2,73	0,22	3,00	0,23	116,6	+14,3	3,96	0,35	10-kV-Parallelleitungen Ü22 Schweinfurt - Eltingshausen und B88 Bergrheinfeld (Alt) - Schweinfurt wurden bei der Berechnung berücksichtigt Anzeige gem.§7 Abs.2 der26 BImSchV erstellt
4	B88A	E14 - E15	18,1	Wohngebäude; Lindenstraße 22 97424 Schweinfurt (Einwirkungsbereich)	Schweinfurt	734/2	95,8	+44,5	2,00	0,12	2,07	0,12	86,6	+31,4	3,30	0,24	110-kV-Parallelleitungen Ü22 Schweinfurt - Eltingshausen und B88 Bergrheinfeld (Alt) - Schweinfurt wurden bei der Berechnung berücksichtigt
5	B88A	E14 - E15	18,1	Wohngebäude; Lindenstraße 24 97424 Schweinfurt (Einwirkungsbereich)	Schweinfurt	734/1	70,8	+47,9	2,21	0,13	2,29	0,13	61,0	+31,3	4,43	0,30	110-kV-Parallelleitungen Ü22 Schweinfurt - Eltingshausen und B88 Bergrheinfeld (Alt) - Schweinfurt wurden bei der Berechnung berücksichtigt
6	B88A	E14 - E15	18,1	Wohngebäude; Lindenstraße 26 97424 Schweinfurt (Einwirkungsbereich)	Schweinfurt	736/7	49,7	+45,8	3,04	0,19	3,21	0,19	36,4	+31,2	5,39	0,38	110-kV-Parallelleitungen Ü22 Schweinfurt - Eltingshausen und B88 Bergrheinfeld (Alt) - Schweinfurt wurden bei der Berechnung berücksichtigt
7	B88A	E14 - E15	18,1	Wohngebäude; Lindenstraße 28 97424 Schweinfurt (Einwirkungsbereich)	Schweinfurt	736/6	28,6	+47,3	3,26	0,21	3,47	0,21	14,9	+31,1	6,05	0,42	110-kV-Kreuzungsleitung Ü23.1 Anschluss Schwebheim und 110-kV-Parallelleitung Ü 22 Schweinfurt - Eltingshausen wurden bei der Berechnung berücksichtigt
8	Ü22.0	1neu - 2neu	16,3	Kleingartenanlage; Lindenstraße 97424 Schweinfurt (Bewertungsbereich)	Schweinfurt	736/4	133,6	+6,6	14,63	0,63	-	-	129,0	-16,1	22,80	0,65	110-kV-Parallelleitungen B88 Bergrheinfeld (Alt) - Schweinfurt und B88A Bergheinfeld - Schweinfurt wurden bei der Berechnung berücksichtigt Anzeige gem.§7 Abs.2 der26 BImSchV erstellt